



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

22 de noviembre de 2024

Siguiendo el procedimiento establecido se ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear la parada automática de la central nuclear de Cofrentes el día 22.11.2024 a las 13:17h.

El origen de este suceso ha sido la actuación del Sistema de Protección del Reactor debido a la actuación automática del Sistema de Protección de Turbina al detectarse señal de baja presión de fluido electrohidráulico. Esta baja presión se ha producido como consecuencia del funcionamiento inadecuado en una de las bombas del sistema.

Todos los sistemas de la planta han respondido satisfactoriamente conforme a su diseño, quedando la central parada en situación estable y segura.

Este suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente, siendo calificado preliminarmente por el Consejo de Seguridad Nuclear como nivel cero (sin significación para la seguridad).