



Comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear

INES 0, sin significación para la seguridad

25 de noviembre de 2024

Siguiendo el procedimiento establecido, la central nuclear de Cofrentes ha notificado al Consejo de Seguridad Nuclear el arranque del sistema de filtración de sala de control y el cierre de las válvulas de aislamiento del sistema de ventilación de la contención secundaria el día 22.11.2024 a las 17:06h.

La actuación temporal de los sistemas citados se ha producido con la planta parada, mientras se estaban llevando a cabo pruebas programadas antes de iniciar el proceso de arranque.

Todos los sistemas de la planta respondieron satisfactoriamente conforme a su diseño, manteniendo a la central en situación estable y segura.

Este suceso no ha tenido consecuencia alguna para la seguridad de las personas, ni para la instalación, ni para el medio ambiente, siendo calificado preliminarmente por el Consejo de Seguridad Nuclear como nivel cero (sin significación para la seguridad).